

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



П. Ю. Корсаков

« _____ » 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»



А. Г. Картушин

« 18 » февраля 2021 г.

ПРОТОКОЛ № ШД-18/21 от 18.02.2021 г.

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
от 27.07.2010 №54-10 и дополнению

Срок действия с 18.02.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 18.02.2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства «Классика» серии D-12P на номинальные напряжения 6 и 10 кВ, на номинальные токи 630÷3150 А (с естественной вентиляцией) и 4000 А (с принудительной вентиляцией), токи термической стойкости 20÷31,5 кА, климатического исполнения У и УХЛ категории размещения 1 (для шкафов КРУ на номинальный ток до 3150 А) и климатического исполнения У (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°С) категории размещения 3 (для шкафов КРУ на номинальный ток до 4000 А) с вакуумными выключателями серии ВВ/TEL, изготавливаемые по ТУ 3414-001-81247165-2009 (изм.№13)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ЭТЗ «Вектор»

427432, Удмуртская республика, г. Воткинск, ул. Победы, д.2е

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЭТЗ «Вектор»

427432, Удмуртская республика, г. Воткинск, ул. Победы, д.2е

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора; разъемные контакты ВЭ не предназначены для коммутации тока холостого хода трансформатора собственных нужд)