

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»



Г. К. Gladkovskiy

« 25 » мая 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № 13-84/23

Срок действия с 25.05.2023 г по 25.05.2025 г

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели вакуумные (реклоузеры) Rec15_Smart на номинальное напряжение 6 (10) кВ, номинальный ток 630 А, номинальный ток отключения 16 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, состоящие из коммутационного модуля OSM15_Smart и шкафа управления RC со встроенной микропроцессорной защитой и автоматикой и учётом электроэнергии, изготавливаемые по ТУ 27.12.10-055-84861888-2016

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Таврида Электрик»

Адрес: 125040, г. Москва, 5-я улица Ямского Поля, д.5, стр.1, эт.18, пом.1, комн.2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «НПОТЭЛ»

Адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 99

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в качестве автоматического пункта секционирования, пункта коммерческого учёта и подстанционного выключателя в распределительной сети 6 (10) кВ (для класса С1 при коммутации тока ненагруженной воздушной линии; не предназначены для: коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора; работы ОЗЗ на отключение в сети с компенсированной нейтралью; работы в системах, требующих использования GOOSE-сообщений и выдачи осциллограмм в АСУ ТП по протоколу IEC 61850-8-1)