



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»  
ТРАНСЭНЕРГО**

Новая Басманная ул., 2  
г. Москва, 107174  
тел.: (499) 262-60-55, факс: (499) 260-13-07,  
e-mail: transenergo@center.rzd.ru

8 ноября 2021 г. № И.с.х - 9688/17Э

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальникам дирекций  
по энергообеспечению

Руководителям проектно-  
изыскательских организаций  
(по списку)

Директору  
Проектно-конструкторского  
бюро по инфраструктуре

А.А.Борецкому

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
о серийном выпуске выключателей (реклоузеров) Rec15\_Smart**

Трансэнерго информирует о том, что ООО «Таврида Электрик» (125124, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д. 5, стр. 1, эт. 18, пом. 1, комн. 2, телефон/факс: (495) 995-25-25, (495) 995-25-53, электронная почта: rosim@tavrida.ru, www.tavrida.com) серийно выпускается вакуумный выключатель (реклоузер) Rec15\_Smart на номинальное напряжение 6(10) кВ, номинальные токи до 630 А, номинальные токи отключения до 16 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, предназначенный для коммутации тока в сетях трехфазного переменного напряжения частоты 50 Гц с изолированной, компенсированной и заземленной нейтралью при нормальных и аварийных режимах.

Более подробная информация о выключателе представляется изготовителем по запросу.

Декларация о соответствии зарегистрирована 12 октября 2021 г. № РОСС RU Д-RU.РА02.В.01586/21, действует до 11 октября 2026 г.

Трансэнерго разрешает применение выключателя в соответствии с функциональным назначением при сооружении, реконструкции и обновлении объектов электроэнергетического комплекса ОАО «РЖД».

Срок действия настоящего разрешения ограничивается указанным выше сроком действия декларации о соответствии.

Главный инженер

Ю.Н.Король

Исп. Ранга А.Р., ТЭ  
(499) 262-40-05