УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Дирекции
импортозамещения и взаимодействия
с производителями оборудования
ПАО «Россети»

_____ К.А. Осинцев
«__02__» ____июня_____2026 г.

АКТ
ПЛАНОВОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ ПРОИЗВОДСТВА
№ IA-108/26

Срок действия с 02.06.2026 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 02.06.2031 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства «Классика» серии D-12P на номинальное напряжение 6 и 10 кВ токи термической стойкости 20 ÷ 31,5 кА, климатического исполнения У* (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°С), категории размещения 3, изготавливаемые по ТУ 3414-001-81247165-2009 (с изм.№15), в составе:
- *вакуумные выключатели* BB/TEL, производства АО «НПОТЭЛ», с коммутационными модулями серии ISM15_LD_8, ISM15_Shell_2 и ISM15_HD_1 (ширина шкафов 600, 750 и 1000 мм) на номинальные токи 630 ÷ 3150 А (с естественной вентиляцией) и 4000 А (с принудительной вентиляцией) и модулем управления серии TER_CM_16;
- *вакуумные выключатели* BB/TEL, производства АО «НПОТЭЛ, с коммутационными модулями серии ISM15_LD_8 и ISM15_Shell_2 (ширина шкафов 600 и 750 мм) на номинальные токи 630 ÷ 1600 А, с комбинированными датчиками тока и напряжения серии VCS_Smart и модулем управления CM_15 с функциями РЗА и учета электрической энергии;
- *трансформаторы* тока – типа ТЛО-10, производства ООО «Электрощит-К°»», типа ТОЛ-10, производства ОАО «СЗТТ», типа ТОЛ-НТЗ, производства ООО «НТЗ «Волхов», типа ТОЛ-СЭЩ-10, производства АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»;
- *трансформаторы напряжения* – типа ЗНОЛП-ЭК, производства ООО «Электрощит-К°», типа НАЛИ-НТЗ, производства ООО «НТЗ «Волхов»; типа НАЛИ-СЭЩ, производства АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический завод «ВЕКТОР» (ООО «ЭТЗ «Вектор»)
427432, Россия, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Победы, д.2е.
ИНН 1828016121

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический завод «ВЕКТОР» (ООО «ЭТЗ «Вектор»)
427432, Россия, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Победы, д.2е.
ИНН 1828016121

СООТВЕТСТВУЕТ
техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (без ячеек с ТСН; разъемные контакты ВЭ не предназначены для коммутации тока холостого хода трансформатора собственных нужд; не предназначены для коммутации тока конденсаторной батареи и шунтирующего реактора; с использованием комплектующих, в том числе ОПН, аттестованных в установленном порядке. Исполнения КРУ с комбинированными датчиками тока и напряжения серии VCS_Smart не предназначены для работы ОЗЗ на отключение в сети с компенсированной нейтралью и работы в системах, требующих использование GOOSE-сообщений и выдачи осциллограмм в АСУ ТП по протоколу IEC 61850-8-1)

Количество баллов в соответствии с **СТО 34.01-22-002-2023 –** 100 баллов.